

СОГЛАСОВАНО  
Директор Филиала

ОАО "Газпром газораспределение Липецк" в г. Липецке  
О.А. С. Крупнов



УТВЕРЖДАЮ

Общество с ограниченной ответственностью  
"Городская управляющая компания "Наш Дом"

М.А. Сотников

*Сотников*  
*Розенберг*

Сведения об установленном газовом оборудовании и периодичность технического обслуживания

№ п/п	Наименование работ	Периодичность	Ед.изм.	Кол-во				Примечание
					2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Липецк, БЕЛАНА УЛ, 11 (2005)</b>								
1	10.2.223. Оповещение и отключение жилых домов на период ремонтных работ (объект)	1 раз в 3 года	шт	1		март		
2	10.2.221. Смазка газового крана диаметром до 25 мм	1 раз в 3 года	шт	79		март		ф15
3	10.1.49. Проверка герметичности внутридомового газопровода свыше 5-ти приборов на 1 стояке	1 раз в 3 года	шт	8		март		
<b>Липецк, БЕЛАНА УЛ, 13 (2003)</b>								
1	10.2.223. Оповещение и отключение жилых домов на период ремонтных работ (объект)	1 раз в 3 года	шт	1		март		
2	10.2.221. Смазка газового крана диаметром до 25 мм	1 раз в 3 года	шт	120		март		ф15
3	10.2.221. Смазка газового крана диаметром 25 - 40 мм	1 раз в 3 года	шт	12		март		
4	10.1.49. Проверка герметичности внутридомового газопровода свыше 5-ти приборов на 1 стояке	1 раз в 3 года	шт	12		март		
5	5.1.39. Обход и осмотр фасадного газопровода	1 раз в квартал	км	0,264200	май август ноябрь	февраль май август ноябрь	февраль	1681-С,10652-Д н/д
6	5.1.29. Техническое обслуживание задвижки на фасадном наружном газопроводе диаметром 51-100 мм	1 раз в год	шт	2	июль	июль		1681-С,10652-Д н/д
7	6.2.26. Проверка исправности изолирующего фланцевого (муфтового) соединения на вводах газопровода с выдчей заключения	1 раз в год	шт	2		март	март	
<b>Липецк, БЕЛАНА УЛ, 17 (2006)</b>								
1	10.2.223. Оповещение и отключение жилых домов на период ремонтных работ (объект)	1 раз в 3 года	шт	1		ноябрь		
2	10.2.221. Смазка газового крана диаметром до 25 мм	1 раз в 3 года	шт	200		ноябрь		ф15
3	10.2.221. Смазка газового крана диаметром 25 - 40 мм	1 раз в 3 года	шт	20		ноябрь		
4	10.1.49. Проверка герметичности внутридомового газопровода свыше 5-ти приборов на 1 стояке	1 раз в 3 года	шт	20		ноябрь		
5	5.1.39. Обход и осмотр фасадного газопровода	1 раз в квартал	км	0,271500	май август ноябрь	февраль май август ноябрь	февраль	11381-Д,11446-Д ,11674-Д н/д
<b>Липецк, БЕЛАНА УЛ, 7 (2005)</b>								
1	10.2.223. Оповещение и отключение жилых домов на период ремонтных работ (объект)	1 раз в 3 года	шт	1		февраль		
2	10.2.221. Смазка газового крана диаметром до 25 мм	1 раз в 3 года	шт	160		февраль		ф15
3	10.2.221. Смазка газового крана диаметром 25 - 40 мм	1 раз в 3 года	шт	16		февраль		
4	10.1.49. Проверка герметичности внутридомового газопровода свыше 5-ти приборов на 1 стояке	1 раз в 3 года	шт	16		февраль		

*Розенберг*

№ п/п	Наименование работ	Периодичность	Ед.изм.	Кол-во				Примечание
					2015	2016	2017	
5	5.1.39. Обход и осмотр фасадного газопровода <b>Липецк, БУНИНА УЛ, 10 (2005)</b>	1 раз в квартал	км	0,272200	май август ноябрь	февраль май август ноябрь	февраль	10884-Д н/д
1	10.2.223. Оповещение и отключение жилых домов на период ремонтных работ (объект)	1 раз в 3 года	шт	1		сентябрь		
2	10.2.221. Смазка газового крана диаметром до 25 мм	1 раз в 3 года	шт	120		сентябрь		ф15
3	10.2.221. Смазка газового крана диаметром 25 - 40 мм	1 раз в 3 года	шт	12		сентябрь		
4	10.1.49. Проверка герметичности внутридомового газопровода свыше 5-ти приборов на 1 стояке	1 раз в 3 года	шт	12		сентябрь		
5	5.1.39. Обход и осмотр фасадного газопровода <b>Липецк, БУНИНА УЛ, 4 (2005)</b>	1 раз в квартал	км	0,189500	май август ноябрь	май август ноябрь	февраль	19681-В н/д
1	10.2.223. Оповещение и отключение жилых домов на период ремонтных работ (объект)	1 раз в 3 года	шт	1		сентябрь		
2	10.2.221. Смазка газового крана диаметром до 25 мм	1 раз в 3 года	шт	120		сентябрь		ф15
3	10.2.221. Смазка газового крана диаметром 25 - 40 мм	1 раз в 3 года	шт	12		сентябрь		
4	10.1.49. Проверка герметичности внутридомового газопровода свыше 5-ти приборов на 1 стояке	1 раз в 3 года	шт	12		сентябрь		
5	5.1.39. Обход и осмотр фасадного газопровода <b>Липецк, БУНИНА УЛ, 8 (2005)</b>	1 раз в квартал	км	0,189500	май август ноябрь	февраль май август ноябрь	февраль	19671-В н/д
1	10.2.223. Оповещение и отключение жилых домов на период ремонтных работ (объект)	1 раз в 3 года	шт	1		сентябрь		
2	10.2.221. Смазка газового крана диаметром до 25 мм	1 раз в 3 года	шт	120		сентябрь		ф15
3	10.2.221. Смазка газового крана диаметром 25 - 40 мм	1 раз в 3 года	шт	12		сентябрь		
4	10.1.49. Проверка герметичности внутридомового газопровода свыше 5-ти приборов на 1 стояке	1 раз в 3 года	шт	12		сентябрь		
5	5.1.39. Обход и осмотр фасадного газопровода <b>Липецк, ХОРОШАВИНА УЛ, 19 (2008)</b>	1 раз в квартал	км	0,231500	май август ноябрь	февраль май август ноябрь	февраль	19674-В н/д
1	10.2.223. Оповещение и отключение жилых домов на период ремонтных работ (объект)	1 раз в 3 года	шт	1		сентябрь		
2	10.2.221. Смазка газового крана диаметром до 25 мм	1 раз в 3 года	шт	54		сентябрь		ф15
3	10.1.52. Техническое обслуживание шарового крана до 50 мм	1 раз в 3 года	шт	8		сентябрь		ф25
4	10.1.52. Техническое обслуживание шарового крана до 50 мм	1 раз в 3 года	шт	2		сентябрь		ф50
5	10.1.49. Проверка герметичности внутридомового газопровода свыше 5-ти приборов на 1 стояке	1 раз в 3 года	шт	8		сентябрь		
6	6.2.26. Проверка исправности изолирующего фланцевого (муфтового) соединения на вводах газопровода с выдчей заключения	1 раз в год	шт	2		март	март	
7	5.1.39. Обход и осмотр фасадного газопровода <b>Липецк, ХОРОШАВИНА УЛ, 21 (2009)</b>	1 раз в квартал	км	0.130600	май август ноябрь	февраль май август ноябрь	февраль	1917-С н/д
8	5.1.42. Техническое обслуживание шарового крана на надземном газопроводе диаметром до 50 мм	1 раз в год	шт	2	сентябрь	сентябрь		1917-С н/д

11

N п/п	Наименование работ	Периодичность	Ед.изм.	Кол-во	2015	2016	2017	Примечание
1	10.2.223. Оповещение и отключение жилых домов на период ремонтных работ (объект)	1 раз в 3 года	шт	1		февраль		
2	10.2.221. Смазка газового крана диаметром до 25 мм	1 раз в 3 года	шт	53		февраль		ф15
3	10.1.52. Техническое обслуживание шарового крана до 50 мм	1 раз в 3 года	шт	8		февраль		ф25
4	10.2.221. Смазка газового крана диаметром 50 мм	1 раз в 3 года	шт	2		февраль		
5	10.1.49. Проверка герметичности внутридомового газопровода свыше 5-ти приборов на 1 стояке	1 раз в 3 года	шт	8		февраль		
6	6.2.26. Проверка исправности изолирующего фланцевого (муфтового) соединения на вводах газопровода с выдачей заключения	1 раз в год	шт	2		март	март	
7	5.1.39. Обход и осмотр фасадного газопровода	1 раз в квартал	км	0,130600	май август ноябрь	февраль май август ноябрь	февраль	11860-Д н/д
8	5.1.42. Техническое обслуживание шарового крана на надземном газопроводе диаметром до 50 мм	1 раз в год	шт	2	сентябрь	сентябрь		11860-Д н/д
<b>Липецк, ШУМИНСКОГО УЛ, 1 (2004)</b>								
1	10.2.223. Оповещение и отключение жилых домов на период ремонтных работ (объект)	1 раз в 3 года	шт	1		сентябрь		
2	10.2.221. Смазка газового крана диаметром до 25 мм	1 раз в 3 года	шт	101		сентябрь		ф15
3	10.2.221. Смазка газового крана диаметром 25 - 40 мм	1 раз в 3 года	шт	10		сентябрь		
4	10.1.49. Проверка герметичности внутридомового газопровода свыше 5-ти приборов на 1 стояке	1 раз в 3 года	шт	8		сентябрь		
5	5.1.39. Обход и осмотр фасадного газопровода	1 раз в квартал	км	0,139000	май август ноябрь	февраль май август ноябрь	февраль	19591-В н/д
<b>Липецк, ШУМИНСКОГО УЛ, 17 (2004)</b>								
1	10.2.223. Оповещение и отключение жилых домов на период ремонтных работ (объект)	1 раз в 3 года	шт	1		ноябрь		
2	10.2.221. Смазка газового крана диаметром до 25 мм	1 раз в 3 года	шт	159		ноябрь		ф15
3	10.2.221. Смазка газового крана диаметром 25 - 40 мм	1 раз в 3 года	шт	16		ноябрь		
4	10.1.49. Проверка герметичности внутридомового газопровода свыше 5-ти приборов на 1 стояке	1 раз в 3 года	шт	16		ноябрь		
5	5.1.39. Обход и осмотр фасадного газопровода	1 раз в квартал	км	0,281100	май август ноябрь	февраль май август ноябрь	февраль	1720-С н/д

Ответственный за безопасную эксплуатацию системы газоснабжения Общество с ограниченной ответственностью "Городская управляющая компания "Наш Дом" Синенко Евгений Александрович

Главный инженер Филиала

ОАО "Газпром газораспределение Липецк" в г.Липецке

В.А. Дяков

Руководители служб:

Начальник СВДГО

Е.И. Балакирева

Начальник СУГС

К.Н. Персианов

Начальник СЗПГ

Н.Н. Попов

*Синенко*

СОГЛАСОВАНО  
Директор Филиала

ОАО "Газпром газораспределение Липецк" в г. Липецке  
А.С. Крупнов



УТВЕРЖАЮ

Общество с ограниченной ответственностью  
"Городская управляющая компания "Наш Дом"  
КОМПАНИЯ

*Ирина М.А. Сотникова*  
*Ирина М.А. Сотникова*  
*размещает*

Сведения об установленном газовом оборудовании и периодичность технического обслуживания

№ п/п	Наименование работ	Периодичность	Ед. изм.	Кол-во	2015	2016	2017	Примечание
					6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Липецк, СТАХАНОВА УЛ, 50 (2002)</b>								
1	10.2.223. Оповещение и отключение жилых домов на период ремонтных работ (объект)	1 раз в 2 года	шт	1	декабрь		декабрь	
2	10.2.221. Смазка газового крана диаметром до 25 мм	1 раз в 2 года	шт	80	декабрь		декабрь	ф 15
3	10.2.221. Смазка газового крана диаметром 25 - 40 мм	1 раз в 2 года	шт	8	декабрь		декабрь	
4	10.1.49. Проверка герметичности внутридомового газопровода свыше 5-ти приборов на 1 стояке	1 раз в 2 года	шт	8	декабрь		декабрь	
5	5.1.39. Обход и осмотр фасадного газопровода	1 раз в квартал	км	0,160000	май август ноябрь	февраль май август ноябрь	февраль май август ноябрь	19233-В

Ответственный за безопасную эксплуатацию системы газоснабжения \_\_\_\_\_

Главный инженер Филиала  
ОАО "Газпром газораспределение Липецк" в г. Липецке \_\_\_\_\_ В.А. Дяков

Руководители служб:  
Начальник СВДГО \_\_\_\_\_ Е.И. Балакирева  
Начальник СУГС \_\_\_\_\_ К.Н. Персианов

*С.А. Шабалина*  
С.А. Шабалина

СОГЛАСОВАНО

Директор Филиала  
ОАО "Газпром газораспределение Липецк" в г. Липецке



А.С. Крупнов

УТВЕРЖДАЮ

Директор  
Общества с ограниченной  
ответственностью "Городская  
Управляющая Компания "Наш Дом"  
М.А. Сотников



Сведения об установленном газовом оборудовании и периодичность технического обслуживания

№ п/п	Наименование работ	Периодичность	Ед.изм.	Кол-во	2015	2016	2017	Примечание
					6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Липецк, ШУМИНСКОГО УЛ, 10 (2005)								
1	10.2.223. Оповещение и отключение жилых домов на период ремонтных работ (объект)	1 раз в 3 года	шт	1				2018 г.
2	10.2.221. Смазка газового крана диаметром до 25 мм	1 раз в 3 года	шт	88				ф15, 2018 г.
3	10.2.221. Смазка газового крана диаметром 25 - 40 мм	1 раз в 3 года	шт	9				2018 г.
4	10.1.49. Проверка герметичности внутримдомового газопровода свыше 5-ти приборов на 1 стояке	1 раз в 3 года	шт	9				2018 г.
5	6.2.26. Проверка исправности изолирующего фланцевого (муфтового) соединения на вводах газопровода с выдачей заключения	1 раз в год	шт	2		март	март	
					август	февраль	февраль	
					ноябрь	май	май	
6	5.1.39. Обход и осмотр фасадного газопровода	1 раз в квартал	км	0,234800	август	август	август	10613-Д
					ноябрь	ноябрь	ноябрь	
7	5.1.42. Техническое обслуживание шарового крана на надземном газопроводе диаметром до 50 мм	1 раз в год	шт	2	сентябрь	сентябрь	сентябрь	10613-Д

Ответственный за безопасную эксплуатацию системы газоснабжения Общество с ограниченной ответственностью "Городская Управляющая Компания "Наш Дом"

Главный инженер Филиала

ОАО "Газпром газораспределение Липецк" в г. Липецке

В.А. Дяков

Руководители служб:

Начальник СВДГО

Е.И. Балакирева

Начальник СУГС

К.Н. Персианов

Начальник СЗПГ

Н.Н. Попов